



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-TP/25

Circ. n. 300/XX Sess.

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Quesiti in materia di prevenzione incendi – risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS) - trasmissione

Con la presente si trasmette in allegato la risposta (**prot. n.9467 del 5/06/2025**) della *Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica* del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, in risposta ai quesiti inoltrati dal Consiglio Nazionale in materia di prevenzione incendi.

Il Consiglio Nazionale aveva provveduto a trasmettere alla competente Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco i quesiti ricevuti da parte di alcuni Ordini territoriali degli Ingegneri, relativi alle Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS), previo esame ad opera del GdL "Prevenzione incendi", coordinato dalla Consigliera delegata Tiziana Petrillo (v. la richiesta di parere CNI prot. n.3667 del 31/03/2025, allegata).


Le valutazioni di ordine generale espresse dal Dipartimento dei VVF contengono importanti chiarimenti in tema di definizione di "isola BESS"; di definizione di distanza di sicurezza interna, esterna e di protezione; di definizione di ciò che è tenuto al rispetto delle distanze di sicurezza; di pareti antincendio BESS e, infine, di compresenza di BESS e stazione di trasformazione, di sicura utilità per i professionisti antincendio.

Si rinvia pertanto alla lettura della risposta ministeriale, per la parte di rispettivo interesse e competenza, confidando che possa chiarire i dubbi dei professionisti che operano nel settore.


Il Consiglio Nazionale – per il tramite del proprio GdL di Prevenzione incendi, con il supporto degli Uffici CNI – resta a disposizione di tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri, per fornire assistenza e collaborazione sulle rilevanti tematiche della prevenzione incendi.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta CNI al Ministero dell'Interno, prot. CNI n.3667 del 31/03/2025;
- 2) Risposta Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, prot. n.9467 del 5/06/2025.

MC0606Circ